

V - 26	제 목	기계기구의 철대 및 외함의 접지		
회신일자	2002년 9월 27일	회신방법	산자부 사이버민원실	
의 요 지				
질의) ○ 전기설비기술기준 제245조제5항 규정에 따라 가로등주에 제36조제1항에 의한 접지공사를 하고, 가로등주마다 전기설비기술기준 제36조제2항제9호 규정에 의한 누전차단기를 설치하는 경우 가로등 시설의 제어함은 동기 준 제36조제2항 규정에 따라 동조 제1항 규정에 의한 접지공사를 아니하여도 되는지?				
신 내 용				
답변) ○ 가로등 시설의 제어함의 외함이 금속제일 경우에는 전기설비기술기준 제36조 제1항의 규정에 의한 접지공사를 하여야 합니다.				